

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту (пункт 9)

А К Т

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» (НРЗВО КПДІ) та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ (ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ)

11 грудня 2024 року

м. Кам'янець-Подільський

Комісія у складі:

голова комісії: Олександр КУЧЕР, заступник директора з виховної роботи ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, помічник ректора (адміністративно-господарські питання) НРЗВО КПДІ;

заступник голови комісії: Ольга ШМОРГАЛ, в.о. заступника директора з адміністративно-господарської роботи, викладач ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ;

секретар комісії: Оксана ГЕРУК, комендант ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ;

члени комісії:

Наталія ШЕВЧУК, керівник навчально відділу НРЗВО КПДІ;

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ, викладач, фахівець (провідний) з питань цивільного захисту ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ;

Оксана МАРУНЧАК, інженер (провідний) з охорони праці, техніки безпеки, викладач ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ,

у присутності:

Віктор ЧОРНИЙ, підполковник служби цивільного захисту, головний фахівець відділу організації пожежного-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;

Василь КОВЦУН, головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради;

Денис СТРЕМІНСЬКИЙ, старший лейтенант поліції, інспектор сектору ювенальної превенції ВВзГ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області,

проведено огляд об'єкта (частини цокольного поверху будівлі гуртожитку НРЗВО КПДІ) розташованого за адресою: вулиця Годованця, будинок 13, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, індекс 32313, державної форми власності, що належить Міністерству освіти і науки України.

За результатами проведеного огляду встановлено:

Укриття № 2 розташовано з південно-східної сторони будівлі цокольного поверху гуртожитку НРЗВО КПДІ, має 1 вхід основний та 2 додаткових аварійних виходів, 2 вікна, що закладені мішками з піском, 1 вбиральню, 1 кран з питною проточною водою, систему освітлення та природної вентиляції. Загальна площа укриття – 83,6 кв. м., об'єм – 192,0 куб. м. Відстань від навчального корпусу НРЗВО КПДІ до входу в укриття – 53 м.

Укриття розраховано на розміщення – 130 людей.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний – приміщення укриття технічно справні та працездатні;
санітарний – приміщення перебувають в задовільному стані;
загальний стан приміщень – приміщення чисті, сухі.

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість – 3, з них 1 вхід і 2 додаткових аварійних виходів. Вхід і додаткові аварійні виходи не захищені, вхід захищений від атмосферних опадів навісьйоном.

4. Стан систем вентиляції: за способом переміщення повітря – природна.

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання.
Наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води: в наявності 2 баки, загальною ємністю – 120 л. та 5 бутлів питної води, загальною ємністю – 30 л. (кожен бутель по 6 л). Загальна кількість питної води становить – 150 л.

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом, санвузол в наявності, в кількості – 1, стан санітарних приладів (крану, унітазів, умивальника) – задовільний.

7. Стан систем опалення: передбачено проектом централізоване опалення.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: передбачено проектом, в наявності, укомплектовано та перебуває в справному стані, наявність люмінесцентних ламп в достатній кількості, резервна система електропостачання (освітлення) в наявності, заземлення електрообладнання відповідає ДБН В.2.2-24:2009 (Будинки і споруди).




9. Справність систем зв'язку та оповіщення: наявність гучномовця забезпечує доведення інформації до всіх осіб, які перебувають в укритті, в наявності 1 телевізійна точка та 1 радіоточка.







10. Протипожежний стан: передбачено проектом автоматична система сигналізації про пожежу та евакуацію людей, в наявності, справна. Первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) укриття № 2 укомплектовано згідно типових норм.


ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
для укриття населення як найпростішого укриття**

Станом на 11 грудня 2024 року укриття № 2 цокольного поверху будівлі гуртожитку НРЗВО КПДІ рекомендовано для використання як найпростіше укриття населення (з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період на учасників освітнього процесу й тимчасово переміщених осіб) та включення до фонду захисних споруд.

Підписи осіб, які склали цей акт	Посада, власне ім'я, прізвище
	Олександр КУЧЕР, заступник директора з виховної роботи ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, голова комісії
	Ольга ШМОРГАЛ, в.о. заступника директора з АГР ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, заступник голови комісії
	Оксана ГЕРУК, комендант ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, секретар комісії

	Наталія ШЕВЧУК, керівник навчально відділу НРЗВО КПДІ, член комісії
	Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ, викладач, фахівець (провідний) з питань цивільного захисту ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, член комісії
	Оксана МАРУНЧАК, інженер (провідний) з охорони праці, техніки безпеки, викладач ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, член комісії
Представники органів державного нагляду з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та ювенальної превенції:	
	Віктор ЧОРНИЙ, підполковник служби ЦЗ, головний фахівець відділу ОППР та заходів ЦЗ Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
	Василь КОВЦУН, головний спеціаліст управління з питань НС та ЦЗ населення Кам'янець-Подільської міської ради
	Денис СТРЕМІНСЬКИЙ, старший лейтенант поліції, інспектор сектору ювенальної превенції ВВзГ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)  (підпис) МП « 14 » грудня 2024 р.	Мар'ян ТРІПАК, ректор Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»



