

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення
нумерації та здійснення обліку
фонду захисних споруд цивільного
захисту (пункт 9)

А К Т

огляду об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» (НРЗВО КПДІ) та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ (ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ)

11 грудня 2024 року

м. Кам'янець-Подільський

Комісія у складі:

голова комісії: Олександр КУЧЕР, заступник директора з виховної роботи ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, помічник ректора (адміністративно-господарські питання) НРЗВО КПДІ;

заступник голови комісії: Ольга ШМОРГАЛ, в.о. заступника директора з адміністративно-господарської роботи, викладач ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ;

секретар комісії: Оксана ГЕРУК, комендант ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ;

члени комісії:

Наталія ШЕВЧУК, керівник навчально відділу НРЗВО КПДІ;

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ, викладач, фахівець (провідний) з питань цивільного захисту ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ;

Оксана МАРУНЧАК, інженер (провідний) з охорони праці, техніки безпеки, викладач ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ,

у присутності:

Віктор ЧОРНИЙ, підполковник служби цивільного захисту, головний фахівець відділу організації пожежного-профілактичної роботи та заходів цивільного захисту Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;

Василь КОВЦУН, головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради;

Денис СТРЕМІНСЬКИЙ, старший лейтенант поліції, інспектор сектору ювенальної превенції ВВзГ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області,

проведено огляд об'єкта (частини цокольного поверху будівлі гуртожитку НРЗВО КПДІ) розташованого за адресою: вулиця Годованця, будинок 13, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, індекс 32313, державної форми власності, що належить Міністерству освіти і науки України.

За результатами проведеного огляду встановлено:

Укриття № 3 розташовано з північно-східної сторони будівлі цокольного поверху гуртожитку, має 1 вхід та 2 запасних виходи, 2 вікна, що закладені мішками з піском, систем освітлення та природної вентиляції. Загальна площа укриття № 3 – 94,0 кв. м., об'єм – 214,0 куб. м. Відстань від навчального корпусу НРЗВО КПДІ до входу в укриття № 3 – 74 м.

Укриття розраховане на розміщення – 150 людей.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний – приміщення укриття технічно справні та працездатні;

санітарний – приміщення перебувають в задовільному стані;

загальний стан приміщень – приміщення чисті, сухі.

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість – 3, 1- вхід та 2 додаткових виходи, не захаращені, захищені від атмосферних опадів навільйонами.

4. Стан систем вентиляції: за способом переміщення повітря – природна.

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання. Наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води: в наявності 1 бак, загальною ємністю – 100 л. та 10 бутлів питної води, загальною ємністю – 60 л. (кожен бутель по 6 л). Загальна кількість питної води становить – 160 л.

6. Стан каналізаційної системи: передбачено проектом, санвузол в наявності, в кількості - 1, стан санітарних приладів (унітазів, умивальника) – задовільний.

7. Стан систем опалення: передбачено проектом централізоване опалення.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: в наявності, укомплектоване та справне, передбачено проектом, наявність люмінесцентних ламп в достатній кількості, резервна система електропостачання (освітлення) в наявності, заземлення електрообладнання відповідає ДБН В.2.2-24:2009 (Будинки і споруди).




9. Справність систем зв'язку та оповіщення: наявність гучномовця забезпечує доведення інформації до всіх осіб, які перебувають в укритті, в наявності 1 радіоточка.



10. Протипожежний стан: передбачено проектом автоматична система сигналізації про пожежу та евакуацію людей, в наявності, справна. Первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) укриття № 3 укомплектовано згідно типових норм.

ВИСНОВОК

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
для укриття населення як найпростішого укриття**

Станом на 11 грудня 2024 року укриття № 3 (цокольний поверх будівлі гуртожитку НРЗВО КПДІ) рекомендовано для використання як найпростіше укриття населення (з метою зниження комбінованого ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження в особливий період на учасників освітнього процесу, тимчасово переміщених осіб) та включення до фонду захисних споруд.

Підписи осіб, які склали цей акт	Посада, власне ім'я, прізвище
	Олександр КУЧЕР, заступник директора з виховної роботи ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, голова комісії
	Ольга ШМОРГАЛ, в.о. заступника директора з АГР ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, заступник голови комісії
	Оксана ГЕРУК, комендант ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, секретар комісії

	Наталія ШЕВЧУК, керівник навчально відділу НРЗВО КПДІ, член комісії
	Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ, викладач, фахівець (провідний) з питань цивільного захисту ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, член комісії
	Оксана МАРУНЧАК, інженер (провідний) з охорони праці, техніки безпеки, викладач ВСП Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ, член комісії
Представники органів державного нагляду з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та ювенальної превенції:	
	Віктор ЧОРНИЙ, підполковник служби ЦЗ, головний фахівець відділу ОППР та заходів ЦЗ Кам'янець-Подільського РУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
	Василь КОВЦУН, головний спеціаліст управління з питань НС та ЦЗ населення Кам'янець-Подільської міської ради
	Денис СТРЕМІНСЬКИЙ, старший лейтенант поліції, інспектор сектору ювенальної превенції ВВЗГ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)

Мар'ян ТРІПАК, ректор Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут»

(підпис)

МП

« 11 » грудня 2024 р.