

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  
«КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ  
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  
«КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»  
Ідентифікаційний код 44370030  
вул.Годованця, 13, м.Кам'янець-Подільський  
Хмельницька область, 32302  
« 03 » 03 20 25 р.  
№ 181

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Навчально-реабілітаційного

закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський

державний інститут»

Мар'ян ТРПАК

лютого 2025 року



**ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

для гуртожитку як об'єкту підвищеної небезпеки

Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти

«Кам'янець-Подільський державний інститут (НРЗВО КПДІ) та

Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський

фаховий коледж НРЗВО КПДІ

Розглянуто і схвалено на засіданні

Вченої ради Інституту

Протокол № 6 від « 28 » лютого 2025 р.

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, 2025

## **I. Загальні положення**

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до підпункту 16 пункту 1 статті 18 Кодексу цивільного захисту України, статті 26 Закону України «Про освіту», пункту 5 розділу VIII наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15 серпня 2016 року № 974 (зі змінами) та пункту 3 розділу I Правил пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за №252/26697 (далі - Правила пожежної безпеки в Україні), і поширюються на:

1.1.1) весь персонал, який працює в гуртожитку Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут» (далі-Інститут/заклад вищої освіти) та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж (далі-Фаховий коледж/заклад фахової передвищої освіти) Інституту відповідно до своїх посадових обов'язків (психолого-педагогічний відділ; фінансово-бухгалтерська служба; відділ кадрів; господарська служба та служба охорони; медичний пункт; бухгалтерська служба; комендант, вихователі, куратори академічних груп, керівники гуртків тощо);

1.1.2) всіх осіб, які проживають в гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти на постійній або тимчасовій основі (студенти, слухачі, викладачі, батьки студентів, наймачі, тимчасово переміщені особи та інші особи на законних підставах);

1.1.3) всіх осіб, які виконують у приміщеннях (житлових кімнатах) гуртожитку ремонтні, будівельні, столярні, слюсарно-сантехнічні, електротехнічні, електрогазозварювальні, санітарно-епідемічні, інженерно-комунікаційні, пожежно-технічні та інші види робіт;

1.1.4) увесь персонал, який прибув в гуртожиток з метою проведення перевірок (оглядів) за напрямками діяльності, в тому числі стану пожежної безпеки.

1.2. Ці Правила встановлюють загальні вимоги пожежної безпеки до будівлі гуртожитку як об'єкту підвищеної небезпеки, прилеглої до нього території, службових кабінетів, спеціалізованих приміщень, житлових кімнат, іншого нерухомого майна, обладнання та устаткування, і є обов'язковими для виконання здобувачами освіти, педагогічним, науково-педагогічним, технічним персоналом, фахівцями спеціалізованих служб й обслуговуванням персоналом закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі - учасники освітнього процесу), в тому числі тимчасово переміщеними особами (далі – мешканці гуртожитку).

1.3. Забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку здійснюється згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні.

1.4. Пожежна безпека в гуртожитку забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників

освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

1.5. Забезпечення пожежної безпеки в гуртожитку покладається на:

- керівника закладу вищої освіти (ректора Інституту) та керівника закладу фахової передвищої освіти (директора Фахового коледжу);
- проректора з науково-педагогічної роботи закладу вищої освіти;
- заступника директора фахового коледжу з адміністративно-господарської роботи;
- керівників структурних підрозділів (начальника психолого-педагогічного відділу; головного бухгалтера фінансово-бухгалтерської служби; начальника відділу кадрів; головного бухгалтера бухгалтерської служби Фахового коледжу), службові кабінети (приміщення) яких розміщені в гуртожитку;
- окремих посадових осіб (коменданта гуртожитка; вихователів; кураторів академічних груп; керівників гуртків; каштеляна; машиніста із прання та ремонту спецодягу; супроводжувачів осіб з інвалідністю, прибиральниць);
- персонал чергової служби гуртожитку (чергові та сторожі);
- персонал медичного пункту (лікар, сестра медична, сестри медичні з масажу);
- персонал добровільної пожежної охорони (дружину).

1.6. У разі передачі в оренду приміщень гуртожитку у цивільно-правовому договорі визначаються права та обов'язки орендаря і орендодавця щодо забезпечення протипожежного режиму та особи, які є відповідальними за виконання вимог пожежної безпеки в орендованих приміщеннях.

1.7. Застосування обладнання, устаткування для запобігання пожежам та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можливе лише за наявності сертифіката відповідності.

## **II. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки будівлі гуртожитку**

2.1. Керівник закладу вищої освіти (ректор Інституту) та керівник закладу фахової передвищої освіти (директор фахового коледжу) з метою забезпечення протипожежного режиму зобов'язані:

- визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремої будівлі, приміщень, житлових кімнат, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у функціональних обов'язках посадових осіб, або в посадових інструкціях тощо;
- забезпечити розробку і затвердити орієнтовний План евакуації персоналу та здобувачів освіти (мешканців гуртожитку) у разі виникнення пожежі (додаток 1 цих Правил) та Інструкція щодо порядку оповіщення

учасників освітнього процесу і дії персоналу на випадок виникнення пожежі в гуртожитку, додаток 2 цих Правил. Інструкція черговому гуртожитку з питань пожежної безпеки вивішується на видному місці в приміщенні для перебування посадової особи. В разі виникнення пожежі черговий гуртожитку діє відповідно до Інструкції, додаток 3 цих Правил. План (схема) евакуації по кожному поверху будівлі гуртожитку (відображено в додатках 4, 5, 6, 7 цих Правил) та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки;

- розробити та затвердити План, що визначає дії персоналу та здобувачів освіти, які проживають в гуртожитку щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу, відповідно до якого, не рідше одного разу на півроку проводяться практичні тренування всього персоналу;

- забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції.

2.2. У закладі вищої освіти (закладі фахової передвищої освіти) наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить порядок:

- утримання шляхів евакуації;
- застосування відкритого вогню;
- використання побутових електронагрівальних приладів;
- проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;
- відключення від мережі, у разі виникнення пожежі, електроживлення обладнання та вентиляційних систем;

- огляду, зачинення приміщень, кімнат для слідування здобувачів освіти на заняття, від'їзду додому тощо;

- проходження посадовими особами навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з персоналом протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму;

- проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, а також навчального обладнання;

- скликання у разі виникнення пожежі членів добровільної пожежної охорони (дружини), посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, виклику вночі, у вихідні та святкові дні;

- дій у разі виникнення пожежі: порядок і спосіб оповіщення учасників освітнього процесу, послідовність їх евакуації, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, вимкнення електрообладнання, застосування засобів пожежогасіння тощо.

2.3. Відповідно до цих Правил на кожному поверсі (окремому приміщенні) гуртожитку має бути вивішена інструкція щодо заходів пожежної безпеки. Інструкція розроблюється керівником структурного підрозділу (комендантом гуртожитку), узгоджується з особою, відповідальною за пожежну безпеку, затверджується керівником і розміщується у кожному приміщенні на видному місці. Інструкція має вивчатися під час проведення

протипожежних інструктажів, проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму, проведення протипожежних тренувань тощо.

Крім того, для об'єктів з цілодобовим перебуванням учасників освітнього процесу (гуртожиток) інструкції повинні передбачати також дії у нічний час.

2.4. Керівник закладу вищої освіти (ректор Інституту) та керівник закладу фахової передвищої освіти (директор Фахового коледжу) зобов'язані:

- організувати вивчення цих Правил всіма учасниками освітнього процесу та забезпечити їх виконання;
- здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму всіма учасниками освітнього процесу;
- вживати заходів щодо попередження пожежної небезпеки і усунення недоліків, що можуть її спричинити.

Особи, які не пройшли навчання, протипожежного інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки, до роботи та проживання у гуртожитку не допускаються.

2.5. Гуртожиток закладів вищої та фахової передвищої освіти перед початком навчального року (розміщенням студентів) має бути прийнятий відповідною комісією, до складу якої повинні входити представники органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

2.6. З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння керівник закладу вищої освіти (ректор Інституту) створює добровільну пожежну охорону (дружину) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони» від 17 липня 2013 року № 564.

2.7. У гуртожитку з перебуванням здобувачів освіти необхідно встановити чергування обслуговуваного персоналу в нічний час без права сну протягом зміни. Приміщення для розміщення чергових (сторожів) має бути забезпечене телефонним зв'язком і тривожною кнопкою виклику представників швидкої групи реагування, порядок користування тривожною кнопкою відображено в Інструкції, додаток 8.

Черговий (сторож) гуртожитку повинен бути забезпечений фільтрувальними пристроями для саморяттування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість здобувачів освіти та окремо для обслуговуваного персоналу, комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт, автомобільних в'їздів на територію гуртожитку.

Черговий (сторож) гуртожитку заступаючи на чергування у вихідні та святкові дні, а також у вечірні і нічні години зобов'язаний:

- перевірити наявність і стан систем протипожежного захисту (далі - СПЗ), порядок користування приладом приймально-контрольним пожежним типу «ТІРАС-12» відображено в Інструкції, додаток 9;
- пересвідчитися, що всі шляхи евакуації (коридори, сходові клітки, тамбури, фойє, холи, вестибюлі) не зашарашено, а двері евакуаційних виходів за необхідності можуть бути без перешкод відчинені;

- у разі виявлення порушення протипожежного режиму і несправностей, внаслідок яких можливе виникнення пожежі, вжити заходів щодо їх усунення, а в разі потреби повідомити ректора Інституту (директора Фахового коледжу), або особу, що їх заміщує;
- мати списки (журнали обліку) студентів та персоналу, який залишається на ніч у гуртожитку, знати місця їх розміщення;
- постійно мати ручний електричний ліхтар.

2.8. У будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхів, у разі одночасного перебування на поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені і розміщені на видних місцях плани (схеми) евакуації на випадок пожежі.

2.9. Для персоналу охорони (чергові, сторожі тощо) необхідно розробити інструкцію, що визначає їхні обов'язки з питань контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території, приміщень, житлових кімнат, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання системи протипожежного сповіщення (СПС), а також визначає, кого з посадових осіб мають викликати в нічний час (вихідні та святкові дні) у випадку виникнення пожежі.

### **III. Вимоги пожежної безпеки до утримання території, будівлі, приміщень, житлових кімнат та евакуаційних шляхів і виходів гуртожитку**

3.1. Територію гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти слід постійно утримувати в чистоті. Відходи горючих матеріалів, опале листя і суху траву необхідно регулярно прибирати і виносити (вивозити) з території у спеціально відведені місця.

3.2. Дороги, проїзди та проходи до будівлі гуртожитку, пожежних вододжерел, а також підступи до пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу та льоду.

3.3. Розводити багаття, спалювати сміття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30 м від будівлі гуртожитку **забороняється**.

3.4. **Забороняється** тютюнопаління та користування відкритим вогнем в житлових кімнатах, сходових клітинах, коридорах, фойє, спеціальних приміщеннях (кухні, сушарні, пральні, кімната відпочинку персоналу, умивальники, вбиральні, душові кабінки тощо) та даху гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти.

3.5. Усі приміщення будівлі гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти повинні постійно утримуватися в чистоті.

3.6. У кожному приміщенні будівлі гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти повинна бути розміщена табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки та схема евакуації. Схеми евакуації учасників освітнього процесу можуть розміщуватися у фойє кожного поверху гуртожитку на видному і доступному для ознайомлення місці. Інструкцію з пожежної безпеки для учасників

освітнього процесу та відвідувачів гуртожитку доречно розміщувати на видному місці в приміщенні чергового (сторожа), або зберігати в окремій папці.

3.7. Під час перебування учасників освітнього процесу та відвідувачів в гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти дозволяється двері евакуаційних виходів замикаати лише зсередини за допомогою запорів (засувів, крючків тощо), які легко (без ключів) відмикаються.

3.8. У приміщеннях, де перебувають здобувачі освіти та персонал закладів вищої та фахової передвищої освіти, покриття повинно кріпитися до підлоги та мати помірну димоутворювальну здатність.

3.9. Гуртожиток закладів вищої та фахової передвищої освіти повинен бути обладнаний засобами оповіщення людей про пожежу. Для оповіщення можуть бути використані:

- внутрішня телефонна та радіотрансляційна мережі;
- спеціально змонтовані мережі мовлення;
- дзвінки та інші звукові сигнали.

3.10. У приміщеннях гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти **не дозволяється:**

- розміщувати людей на поверхах, які не забезпечені двома евакуаційними виходами;
- здійснювати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил;
- установлювати ґрати та інші незнімні сонцезахисні, декоративні та архітектурні пристрої на вікнах приміщень, де перебувають учасники освітнього процесу, сходових клітках, у коридорах, холах, фойє та вестибюлях. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень ґрат, вони повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати мають бути відчиненими;
- знімати дверні полотна в отворах, що з'єднують коридори зі сходовими клітками, та двері евакуаційних виходів;
- застосовувати з метою опалення нестандартні (саморобні) нагрівальні пристрої;
- використовувати електроплитки, кип'ятильники, електрочайники тощо для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень (спеціально обладнаними приміщеннями в гуртожитку є кухні, що розміщені на кожному поверсі будівлі);
- захарашувати шляхи евакуації;
- установлювати дзеркала та влаштовувати фальшиві двері на шляхах евакуації;
- влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні, підйомні двері та інші пристрої, що перешкоджають евакуації людей;
- здійснювати вогневі, електрогазозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у приміщеннях у разі наявності в них людей;

- застосовувати для освітлення свічки, газові лампи, сірники, запальнички тощо;
- здійснювати відігрівання труб системи опалення, водопостачання, каналізації тощо із застосуванням відкритого вогню (з цією метою використовують гарячу воду, пару чи нагрітий пісок);
- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади.

3.11. Користуватися прасками в гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти дозволяється лише в спеціально відведених приміщеннях під наглядом персоналу (коменданта гуртожитку, чергового (сторожа) гуртожитку, вихователя, куратора академічної групи тощо).

3.12. Будівля гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти має бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння на кожному поверсі, Інструкції щодо користування вогнегасниками та пожежними кранами відображено в додатках 10, 11, 12, 13 цих Правил.

3.13. Після відбуття здобувачів освіти на заняття комендант, вихователі, черговий та інший персонал гуртожитку повинні оглянути приміщення (кухні, сушарні, пральні, гардеробні, кімнати досугу, тощо), усунути виявлені недоліки і зачинити їх. При відбутті здобувачів освіти в канікулярну відпустку (канікули) приміщення будівлі гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти знеструмлюються.

#### **IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання будівлі гуртожитку**

4.1. Системи опалення, вентиляції та установки кондиціонування повітря повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування», затверджено наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 січня 2013 року № 24 та від 28 серпня 2013 року № 410 (далі - ДБН В.2.5-67:2013).

4.2. Опалювальні установки (електричні котли, кухонні електроплити, праски, мікрохвильові печі, холодильники, електрообігрівачі тощо) гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм, державних стандартів та інших правил нормативно-правових актів.

4.3. Повітронагрівальні і опалювальні прилади гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду та обслуговування.

Очищення витяжних каналів від сажі, павутиння тощо, потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

- кухонних електроплит та кип'ятильників - один раз на місяць;
- електрокотлів – відповідно до рекомендацій заводу-виробника.

Результати очищення кухонних електроплит, кип'ятильників та електрокотлів мають фіксуватися у відповідному журналі.



4.4. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти **забороняється**.

4.5. Експлуатація вентиляційних систем здійснюється відповідно до пункту 2 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (зі змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за №252/26697.

4.6. Експлуатаційний та протипожежний режим роботи установок (систем) вентиляції повинен визначатися відповідними інструкціями. У цих інструкціях мають бути передбачені заходи пожежної безпеки, строки очищення повітроводів, фільтрів вогнезатримувальних клапанів та іншого обладнання, а також визначений порядок дії обслуговуваного персоналу на випадок виникнення пожежі або аварії.

4.7. Експлуатація холодильного обладнання та побутових кондиціонерів здійснюється згідно з пунктом 2 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (зі змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за №252/26697 та вимог інструкції виробника.

4.8. Експлуатація систем централізованого водовідведення (каналізації) гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти повинна здійснюватися відповідно до вимог пункту 3 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (зі змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за №252/26697.

## **V. Електроустановки будівлі гуртожитку**

5.1. Електричні мережі та електрообладнання, що використовуються у гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти, їх експлуатація повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258 (зі змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 р. за №1143/13017 (далі - ПТЕ), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98), затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4 (зі змінами), зареєстровано у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533.

5.2. Керівник закладу вищої освіти (ректор Інституту), керівник закладу фахової передвищої освіти (директор Фахового коледжу), заступник директора Фахового коледжу з адміністративно-господарської роботи та комендант гуртожитку зобов'язані забезпечити своєчасне обслуговування та технічну експлуатацію електрообладнання і електромереж, проведення профілактичних оглядів, планово-попереджувальних ремонтів відповідно до

вимог керівних документів, зазначених у пункті 1 розділу V цих Правил, та своєчасно усувати виявлені недоліки.

5.3. Усі роботи в гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти повинні проводитися на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо).

Над кожною розеткою в усіх приміщеннях гуртожитку, і в першу чергу в житлових кімнатах повинна бути табличка (бирка), яка відображає вид електричного струму (постійний чи перемінний) та величину електричної напруги, додаток 14 цих Правил.

5.4. Улаштування та експлуатація тимчасових електромереж у гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти **забороняються**. Винятком можуть бути тимчасові електромережі в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних і аварійних робіт.

5.5. Експлуатація електроустановок та освітлювальної електромережі гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти має відповідати вимогам пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417 (зі змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за №252/26697.

5.6. Під час експлуатації електроустановок в гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти **не дозволяється** використовувати електроапаратуру та електроприлади в умовах, що не передбачені заводом-виробником.

5.7. Заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромереж проводяться відповідно до пункту 1 розділу IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417 (зі змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за №252/26697.

5.8. Захист будівлі гуртожитку від прямого попадання блискавки і вторинних її проявів має виконуватися згідно з вимогами ДСТУ EN 62305-1:2012 «Захист від блискавки». Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2012, IDT); ДСТУ ІЕС 62305-1:2012 «Захист від блискавки». Частина 2. Керування ризиками (ІЕС 62305-1:2012, IDT); ДСТУ EN 62305-3-2021 «Захист від блискавки». Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей (EN 62305-3-2021); ДСТУ EN 62305-4:2012 «Захист від блискавки». Частина 4. Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2011, IDT).

5.9. Гуртожиток закладів вищої та фахової передвищої освіти має бути забезпечений автономними електричними ліхтарями на випадок відключення електроживлення. Кількість ліхтарів визначається керівником закладу вищої освіти (ректором Інституту), але не менше одного ліхтаря на працівника, який чергує у вечірній або нічний час.

5.10. В разі необхідності знеструмити всі приміщення гуртожитку, персонал чергової служби (черговий, сторож) повинні знати розміщення

загальної електрощитової та порядок вимкнення електричного струму з дотриманням правил техніки безпеки. Інструкція щодо пожежної безпеки в приміщенні електрощитової, відображено в додатку 15 цих Правил.

## **VI. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту в будівлі гуртожитку**

6.1. Кожний заклад вищої та фахової передвищої освіти має бути забезпечений зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно вимог будівельних норм (ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»), затверджено наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08 квітня 2013 року № 133 та від 28 серпня 2013 року № 410.

6.2. Мережа внутрішнього протипожежного водопроводу повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. Зі зміною №1, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2012 року № 553.

6.3. Внутрішні пожежні кран-комплекти періодично, але не рідше одного разу на шість місяців, мають піддаватися технічному обслуговуванню і перевірятися на працездатність шляхом пуску води, результати перевірок реєструються у спеціальному журналі технічного обслуговування.

6.4. Кожний пожежний кран-комплект має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за їх наявності), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

- літерний індекс «ПК»;
- порядковий номер пожежного крана і номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу.

6.5. Приміщення гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти обладнуються системою протипожежного захисту (далі - СПЗ) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». Зі Зміною № 1, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 листопада 2014 року № 312.

6.6. У період виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту, проведення яких пов'язано з відключенням СПЗ, керівник закладу вищої освіти (ректор Інституту), керівник закладу фахової передвищої освіти (директор Фахового коледжу), заступник директора фахового коледжу з

адміністративно-господарської роботи та комендант гуртожитку зобов'язані забезпечити пожежну безпеку приміщень, і повідомити про це пожежно-рятувальний підрозділ 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, за номером телефону – «101».

6.7. Будівля гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти має бути забезпечена первинними засобами пожежогасіння згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 лютого 2018 року № 25, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018р. за № 225/31677 (далі - Типові норми належності вогнегасників).

Вибір типу та визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ здійснюються відповідно до Типових норм належності вогнегасників.

Необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння повинна визначатися особами, відповідальними за пожежну безпеку гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти окремо для кожного поверху та приміщення. Перелік норм первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ, відображено у додатку 22 цих Правил. Під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно враховувати пожежонебезпечні властивості речовин та матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами та площу приміщень гуртожитку (будівлі).

6.8. Розміщення та експлуатація вогнегасників повинна відповідати вимогам Правил експлуатації вогнегасників, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 лютого 2018 року № 25, і ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 квітня 2004 року № 86 (зі змінами).

Місця розміщення первинних засобів пожежогасіння мають зазначатися у планах евакуації. Зовнішнє оформлення і вказівні знаки для визначення місць первинних засобів пожежогасіння мають відповідати вимогам EN ISO 7010:2012 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs зі змінами (Графічні символи. Кольори і знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки) зі змінами A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, Belgium, затверджено наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 червня 2019 № 174 (зі змінами).

Знаки мають бути розміщені на видних місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщенням (за потреби).

6.9. Вогнегасники повинні встановлюватися у легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів.

6.10. На період перезарядки і технічного обслуговування вогнегасників, пов'язаного з їхнім ремонтом, на заміну мають бути встановлені вогнегасники з резервного фонду.

6.11. Під час експлуатації та технічного обслуговування вогнегасників слід керуватися вимогами, викладеними в паспортах заводів-виробників, та Правилами експлуатації вогнегасників, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 лютого 2018 року № 25, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018р. за № 225/31677

6.12. Контроль за зберіганням, вмістом і постійною готовністю до дії первинних засобів пожежогасіння здійснюється комендантом гуртожитку, членами добровільної пожежної охорони (дружини), яка призначається наказом керівника закладу вищої освіти (ректором Інституту).

6.13. Учасники освітнього процесу повинні знати місця, де розміщені первинні засоби пожежогасіння, і вміти користуватися ними у разі виникнення пожежі чи загоряння.

6.14. Використання первинних засобів пожежогасіння для господарських та інших потреб, не пов'язаних з гасінням пожеж, **не дозволяється.**

## **VII. Порядок дій у разі виникнення пожежі в будівлі гуртожитку**

7.1. У разі виникнення пожежі дії персоналу закладів вищої та фахової передвищої освіти мають бути спрямовані на створення безпеки людей, в першу чергу осіб з інвалідністю, здобувачів освіти молодших курсів, їх евакуацію та рятування.

7.2. У випадку виникнення пожежі в гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти необхідно керуватися Порядком спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей, затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 липня 2012 року № 1061/468/587/865, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 р. за № 1396/21708 (далі - Порядок спільних дій).

7.3. Черговий (сторож) гуртожитку, якому стало відомо про виникнення пожежі або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні тощо), **зобов'язаний:**

- ❖ негайно повідомити про це **за номером телефону - «101»** до найближчого пожежно-рятувального підрозділу (при цьому слід чітко назвати місцезнаходження об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

- ❖ задіяти систему оповіщення людей про пожежу;

- ❖ розпочати самому та залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі гуртожитку до безпечного місця, згідно з Планом евакуації (актова та спортивна зали навчального корпусу або спортивне містечко (спортивна зала)

лицею № 3 (вул. Панівецька, 11, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область);

❖ сповістити про пожежу ректора Інституту та директора Фахового коледжу, або осіб, які їх заміщують;

❖ організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходи щодо гасіння пожежі наявними в закладах вищої та фахової передвищої освіти засобами пожежогасіння;

❖ звернутись за допомогою до чергового навчального корпусу (в робочий час з 08:00 до 20:00), повідомивши про пожежу **за номером телефону: (03849) 3-26-22.**

7.4. Керівник закладу вищої освіти (ректор Інституту), керівник закладу фахової передвищої освіти (директор Фахового коледжу), або особи, які їх заміщують з прибуттям на місце пожежі, **зобов'язані:**

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі;

- здійснювати керівництво евакуацією людей та гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

- організувати перевірку наявності всіх учасників освітнього процесу, евакуйованих з будівлі гуртожитку, за списками і журналами обліку навчальних занять;

- виділити для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів та вододжерел;

- перевірити включення в роботу системи пожежної сигналізації (СПС);

- вилучити з небезпечної зони весь персонал та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей та ліквідацією пожежі;

- у разі потреби викликати до місця пожежі екстрену медичну допомогу, поліцію та інші служби;

- припинити всі роботи, непов'язані із заходами щодо ліквідації пожежі;

- організувати відключення мереж електричного постачання, систем вентиляції та кондиціонування повітря і здійснення інших заходів, що сприяють запобіганню поширенню пожежі;

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місця їх складування і забезпечити в разі потреби їх охорону;

- інформувати керівника пожежно-рятувального підрозділу про наявність людей у будівлі гуртожитку.

### **VIII. Вимоги пожежної безпеки до приміщень гуртожитку закладів вищої та фахової передвищої освіти**

8.1. Вимоги пожежної безпеки до гуртожитків та будинків підвищеної поверховості:

8.1.1) відповідальними за протипожежний стан гуртожитку та будинків підвищеної поверховості, які знаходяться на балансі закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі - житлові будівлі) є особи, які визначені наказом ректора Інституту;

8.1.2) громадяни, які селяться в житлові будівлі, повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки;

8.1.3) у всіх кімнатах житлових будівель слід розмістити на видних місцях:

схематичний план евакуації з кожного поверху із зазначенням номера кімнати, найкоротшого шляху евакуації; пам'ятку щодо дій на випадок виникнення пожежі та пам'ятку з техніки безпеки для мешканців гуртожитку, додатки 16, 17, 18 цих Правил. Пам'ятки з пожежної безпеки та пам'ятки з номерами телефонів екстрених служб (додатки 19, 20 цих Правил) доречно вивішувати на видних місцях (коридори, фойє, сходові клітини тощо) в середині будівлі гуртожитку для інформування про пожежну безпеку персонал, здобувачів освіти та відвідувачів;

8.1.4) у житлових будівлях, де проживають іноземні студенти, або іноземні делегації (за їх наявності), пам'ятки щодо правил пожежної безпеки і поведінки людей на випадок виникнення пожежі повинні бути виконані українською та англійською мовами;

8.1.5) житлові будівлі з кількістю місць для проживання 50 і більше повинні бути обладнані гучномовними пристроями оповіщення людей про виникнення пожежі і порядок їх евакуації. З цією метою можна використати наявні радіотрансляційні мережі, диспетчерський зв'язок, електричні дзвоники тощо;

8.1.6) черговий персонал гуртожитку з кількістю місць для проживання 50 осіб і більше, а також їх мешканці повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання, зокрема:

черговий персонал – протигазами, або респіраторами;

здобувачі освіти – протидимовими капюшонами саморятівника, або ватно-марливими пов'язками;

інший персонал – респіраторами.

## **ІХ. Навчання з питань пожежної безпеки**

9.1. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки персоналу закладів вищої та фахової передвищої освіти проводяться відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 (зі змінами).

Під час перевірки знань у персоналу чергової зміни гуртожитку доречно перевіряти їх практичні дії, з оголошенням ввідної – «Увага пожежа!». Алгоритм дій персоналу чергової служби (чергового та сторожа гуртожитку) у разі виникнення пожежі в будівлі гуртожитку, відображено в додатку 21 цих Правил.

9.2. Навчання з пожежної та техногенної безпеки із здобувачами освіти проводяться відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та законодавства України у сфері освіти (зі змінами).

9.3. Увесь персонал під час прийняття на роботу повинен проходити інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. З метою якісного засвоєння правил пожежної безпеки та користування засобами пожежогасіння в закладах вищої та фахової передвищої освіти розробляються примірні пам'ятки вивчення стану пожежної безпеки. В свою чергу, перелік норм первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року №1417 (зі змінами), відображено в додатку 22 цих Правил.

9.4. Інструктажі з питань пожежної безпеки проводяться у порядку, визначеному керівником закладу вищої освіти (закладу фахової передвищої освіти) відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

9.5. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, на початку самостійного виконання роботи, повинні пройти спеціальне навчання відповідно до Порядку здійснення навчання населення, Порядку спільних дій, Порядку затвердження програм навчання посадових осіб, Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань.

9.6. Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за сумісною професією.

9.7. Організація своєчасного і якісного проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки для персоналу гуртожитку (структурних підрозділів, що розміщені в ньому) проводиться особою, відповідальною за пожежну безпеку закладу вищої освіти, або закладу фахової передвищої освіти відповідно до штатного розпису належності персоналу.

9.8. Проходження персоналом навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки визначається наказом керівника закладу вищої освіти (фахової передвищої освіти).

9.9. Інструктажі з питань пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях з учасниками освітнього процесу та іншими мешканцями гуртожитку проводяться особою, відповідальною за пожежну безпеку закладу вищої освіти, або закладу фахової передвищої освіти відповідно до наказу ректора Інституту, а також комендантом гуртожитку.

Викладач, фахівець (провідний)  
з питань цивільного захисту

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ



# ДОДАТКИ

Додаток 1  
до Правил пожежної безпеки для  
гуртожитку як об'єкту підвищеної  
небезпеки Навчально-реабілітаційного  
закладу вищої освіти «Кам'янець-  
Подільський державний інститут»  
(пункт 1, розділ II)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Навчально-реабілітаційного  
закладу вищої освіти «Кам'янець-  
Подільський державний інститут»

\_\_\_\_\_ Мар'ян ТРІПАК  
« \_\_\_\_ » лютого 2025 року

**П Л А Н Е В А К У А Ц І Ї**  
**персоналу та здобувачів освіти у разі виникнення пожежі в гуртожитку**  
**Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти**  
**«Кам'янець-Подільський державний інститут» (НРЗВО КПДІ) та**  
**Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський**  
**фаховий коледж НРЗВО КПДІ**

№ з/п	Назва дії	Зміст і послідовність	Посада виконавця
1.	Повідомлення про пожежу	У разі виявлення пожежі або її ознак необхідно негайно повідомити за номером телефоном – «101» до пожежно-рятувального підрозділу, включити систему оповіщення людей про пожежу, повідомити керівника навчального закладу вищої освіти за телефоном: <b>(068) 871-83-83</b> , або особу, яка його заміщує	Черговий (сторож) гуртожитку
2.	Евакуація персоналу та здобувачів освіти з будівлі гуртожитку, що загорілася, порядок евакуації	Негайно у разі виявлення пожежі або за сигналом оповіщення (зазначається вид сигналу - <b>Увага пожежа! Негайно покинути всім приміщення</b> ) весь персонал та здобувачі освіти, мають виводитися назовні через	Черговий (сторож) гуртожитку; нічний вихователь (при наявності)

		коридори і виходити згідно з планом евакуації	
3.	Звірка наявності персоналу та здобувачів освіти за списками (штатним розписом, журналами академічних груп) з фактичною наявністю евакуйованих з будівлі гуртожитку осіб	Увесь евакуйований з будівлі гуртожитку персонал та здобувачі освіти перевіряються за наявними в групах поіменними списками (журналом обліку занять), а персонал - за списком працюючих в закладах вищої та фахової передвищої освіти	Особа, яка здійснювала евакуацію людей; старости поверхів гуртожитку; куратори академічних груп; технічний персонал гуртожитку; працівники служби персоналу
4.	Пункт (район для екстреної евакуації) розміщення евакуйованого персоналу та здобувачів освіти	<p>У денний час здобувачі освіти розміщуються у навчальних кабінетах навчального корпусу закладів вищої та фахової передвищої освіти, персонал закладів, перебуває на своїх робочих місцях.</p> <p>У нічний час персонал та здобувачі освіти евакуюються до приміщення актової та спортивної зал навчального корпусу закладів вищої та фахової передвищої освіти. В разі виникнення небезпеки для життя і здоров'я учасників освітнього процесу - евакуація проводиться на стадіон (в холодну пору року, нічний час - спортивну залу) гімназії № 3 (вул. Годованця, 11, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область)</p>	<p>У денний час: керівник закладу вищої освіти; комендант гуртожитку.</p> <p>У нічний час: черговий (сторож) гуртожитку; вихователь (при наявності); старости поверхів гуртожитку; старші кімнат гуртожитку</p>
5.	Гасіння пожежі персоналом закладів вищої та фахової передвищої освіти до	Гасіння пожежі організовується негайно з моменту її виявлення і проводиться персоналом закладів вищої та фахової	Черговий (сторож) гуртожитку; персонал

	прибуття пожежно-рятувального підрозділу	передвищої освіти не зайнятими евакуацією здобувачів освіти. Для гасіння пожежі використовуються всі наявні засоби пожежогасіння у гуртожитку та на території (пожежні щити) закладу вищої освіти	добровільної пожежної охорони (дружини); комендант гуртожитку; особа, відповідальна за пожежну безпеку
6.	Підрахування збитків отриманих під час пожежі	Підрахування збитків отриманих під час пожежі проводиться після її гасіння із залученням фахівців та представників фінансово-бухгалтерської служби закладу вищої освіти та бухгалтерської служби закладу фахової передвищої освіти	Члени пожежно-технічної комісії; головний бухгалтер Інституту; головний бухгалтер Фахового коледжу
7.	Проведення позапланових інструктажів (занять) з питань пожежної безпеки	Відповідно до розпорядження (наказу) керівника закладу вищої освіти (ректора Інституту), керівника закладу фахової передвищої освіти (директора Фахового коледжу), або осіб, які їх заміщують, в найближчий час, проводяться інструктажі за відповідними категоріям, зокрема: - з проректорами та керівниками структурних підрозділів; - з педагогічним та науково-педагогічним персоналом; - з заступниками директора Фахового коледжу, завідувачами відділень, головами циклових комісій; - з персоналом гуртожитку; - з здобувачами освіти, які проживають в гуртожитку; - з орендарями, які орендують приміщення (при наявності).	Члени пожежно-технічної комісії; особа, відповідальна за пожежну безпеку закладу вищої освіти/закладу фахової передвищої освіти; провідний інженер з охорони праці, техніки безпеки

8.	<p>Підготовка доповіді в Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Міністерство освіти і науки України щодо причин виникнення пожежі, вжиті заходи, підраховані матеріальні збитки та визначення першочергових завдань щодо запобігання подібних випадків</p>	<p>Відповідно до розпорядження керівника закладу вищої освіти (ректора Інституту), керівника закладу фахової передвищої освіти (директора Фахового коледжу), або осіб, які їх заміщують визначаються посадові особи, які формують змістовні доповіді за своїми напрямками роботи, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- причини виникнення пожежі;</li> <li>- вжиті заходи щодо її гасіння;</li> <li>- задіяні сили та засоби під час гасіння пожежі;</li> <li>- нанесені матеріальні збитки;</li> <li>- першочергові завдання щодо забезпечення протипожежного захисту об'єкту та відновлення освітнього процесу.</li> </ul>	<p>Помічник ректора; головний бухгалтер Інституту; заступник директора Фахового коледжу з АГР; головний бухгалтер Фахового коледжу</p>
----	--	---	--

Викладач, фахівець (провідний)  
з питань цивільного захисту

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ

Додаток 22  
до Правил пожежної безпеки для  
гуртожитку як об'єкту підвищеної  
небезпеки Навчально-реабілітаційного  
закладу вищої освіти «Кам'янець-  
Подільський державний інститут»  
(пункт 6.7, розділ VI)

## П Е Р Е Л І К

**норм первинних засобів пожежогасіння для закладів та установ**  
(з урахуванням вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про  
затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014 №1417, зі змінами)

№ з/п	Призначення приміщення	Одиниці виміру	Вогнегасники або засоби гасіння			Примітка
			водопінні із зарядом вогнегасної речовини 9 кг або порошкові - 5 кг	вуглекислотні із зарядом вогнегасної речовини - 3,5 кг	покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу розміром 2 x 2м	
1.	Класи, кабінети, аудиторії, лекційні та адміністративні приміщення, спальні приміщення, гуртожитки, готелі	30 погонних метрів довжини коридору, фойє, холу, рекреації	1	1	1	Не менше двох на поверх або його частину, виділену глухими стінами і перегородками
2.	Лабораторії хімії, фізики, біології, лаборантські при них, приміщення для трудового навчання (крім майстерень із обробки металів, деревини), кімнати технічного моделювання, живопису, кіно-, фотолабораторії, бібліотеки, архіви, студії	100 м <sup>2</sup>	1	1	1	Не менше одного на приміщення
3.	Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, радіотехнічні, електромонтажні приміщення	100 м <sup>2</sup>	1	1	1	Не менше одного пінного і одного вуглекислотного на приміщення

4.	Закриті навчально-спортивні зали, обідні, актові, лекційні та читальні зали, майстерні з обробки металу, дерева, дільниці миття і знежирення	100 м <sup>2</sup>	1	1	1	Не менше двох на приміщення
5.	Гаражі, відкриті стоянки автомашин, тракторів та іншої техніки (без урахування первинних засобів пожежогасіння, якими обладнано транспортні засоби)	100 м <sup>2</sup> або 5 одиниць техніки на відкритій стоянці	1	1	1	Не менше двох на приміщення або стоянку. Додатково обладнуються ящиком з піском і лопатою

Викладач, фахівець (провідний)  
з питань цивільного захисту

Олег СКЛАДАНІВСЬКИЙ

## АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

### ПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ для гуртожитку як об'єкту підвищеної небезпеки Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам'янець-Подільський державний інститут (НРЗВО КПДІ) та Відокремленого структурного підрозділу Кам'янець-Подільський фаховий коледж НРЗВО КПДІ

Проректор з науково-педагогічної  
роботи НРЗВО КПДІ  
КПДІ

\_\_\_\_\_ Олександр ЛАВРУК  
« \_\_\_\_ » лютого 2025 року

В. о. проректора з науково-педагогічної  
та міжнародної діяльності НРЗВО

\_\_\_\_\_ Андрій ДЕРЛИЦЯ  
« \_\_\_\_ » лютого 2025 року

Головний бухгалтер  
НРЗВО КПДІ

\_\_\_\_\_ Ніна ЛАДОРЕНКО  
« \_\_\_\_ » лютого 2025 року

Провідний інженер з ОП, ТБ  
НРЗВО КПДІ

\_\_\_\_\_ Оксана МАРУНЧАК  
« \_\_\_\_ » лютого 2025 року

В. о. директора  
ВСП Кам'янець-Подільський  
фаховий коледж НРЗВО КПДІ

\_\_\_\_\_ Ірина ГАРБАРЕЦЬ  
« \_\_\_\_ » лютого 2025 року

Голова первинної  
профспілкової організації  
працівників НРЗВО КПДІ

\_\_\_\_\_ Людмила ВАЛІЦЬКА  
« \_\_\_\_ » лютого 2025 року





